

Приложение №1  
к тендерной документации  
тендеру по закупкам товаров  
по \_\_\_\_\_  
по лоту  
№ \_\_\_\_\_ "ГСМ:Масла и  
смазки"

Перечень закупаемых товаров 2017 г.  
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
19.20.29.540.000.00.0168.000000000004	Масло	электронизоляционное, марка Т-1500, ГОСТ 982-80	Масло трансформаторное Т-1500	г.Алматы,ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Тонна	90,9840	804 038,00	73 154 593,39

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
№59 группа «ГСМ:Масла и смазки»**

**1.Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Масло (19.20.29.540.000.00.0168.0000000000004) тонна (метрическая)

**2.Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** электроизоляционное, марка Т-1500, ГОСТ 982-80

**3.Дополнительная характеристика:** Масло трансформаторное Т-1500

**4.Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**

4.1.Кинематическая вязкость, мм<sup>2</sup>/с при температуре 50°С-8, -30°С-1100

4.2. Плотность при 20°С, кг/м<sup>3</sup>, не более – 0,885

4.3.Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 135

4.4.Температура застывания, °С, не выше -45

4.5.Натровая проба, оптическая плотность, не более 0,4

4.6. Кислотное число, мг КОН/г 0,01

4.7. Тангенс дельта масла не более 0,5%

**5.Прочие характеристики:**

5.1. Т-1500 трансформаторное масло из малосернистых нефтей сернокислотной и селективной очистки. Оно используется для заливки трансформаторов, масляных выключателей и другой высоковольтной аппаратуры в качестве основного электроизоляционного материала. Трансформаторное масло выполняет функции диэлектрика и охлаждения маслonaполненного оборудования.

Масло закупается для дооснащения, а также для дальнейшего технического обслуживания и ремонта основного (установленного) оборудования в целях долива в трансформаторы установленные на подстанциях АО «АЖК». Закупаемый товар по качеству и характеристикам, влияющим на качество работы, аварийность и выход из строя трансформаторов, должен быть не ниже используемого в АО «АЖК» с 2013г масла марки «Fastroil Т-1500»

**6.Соответствие стандартам (международным/внутренним):** заполняется потенциальным поставщиком.

**7.Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки.

**8.Год выпуска товара не ранее:** 2016 года.

**9.Проверка и испытание:** Анализ и проверка на качество проб товара лабораторией службы испытаний и изоляции АО «АЖК» в соответствии с требованиями «Объемов и норм испытания электрооборудования» РД 34.45-51.300-97.

При формировании экспертного заключения эксперт (экспертная комиссия) вправе получить наиболее полную информацию о технических характеристиках товаров, работ и услуг с выездом по месту нахождения объектов, указанных в технической спецификации и в паспорте качества потенциального поставщика. Также поставщик обязан предоставить доступ на свою производственную площадку уполномоченным техническим специалистам АО «АЖК» для дополнительного рассмотрения всего цикла производства необходимого объема приобретаемого трансформаторного масла Т-1500 и проведения предварительной приемки образцов на производственной площадке поставщика для испытания продукции.

11. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

12. Товары, подлежащие обязательной сертификации, согласно постановлению Правительства Республики от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республики Казахстан» должны сопровождаться сертификатом соответствия и паспортом (сертификатом) качества завода изготовителя, сертификатом соответствия Республики Казахстан.

13. Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям технической спецификации тендерной документации потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации тендерной заявке следующие документы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям:

Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных Товаров.

Требуемые условия гарантии качества: письма гарантии от поставщика о предоставлении гарантии от производителя о соответствии качества продукта требованиям стандартов в течение 12 месяцев со дня поставки товара, качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия, товар должен быть новым (не с реставрации, не с консервации).

Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указать марку, модель, тип, фирменное наименование предлагаемого товара, в также, предоставить сведения о производителе предлагаемого товара с указанием полного наименования производителя товара, его местонахождения.

**Первый Заместитель Председателя Правления**

- Главный инженер

Р

Бердыханов А.Е.

