

Перечень закупаемых услуг

Наименование заказчика	Наименование работы по ЕНС	Краткая характеристика по ЕНС	Дополнительная характеристика	Сумма выделенная для закупа работ, без НДС в тенге	Срок выполнения работ	Условия оплаты	Место выполнения работ
АО «АЖК»	Услуги по проведению экспериментальных исследований (испытаний) с целью утверждения типа средств измерений	Услуги по проведению экспериментальных исследований (испытаний) с целью утверждения типа средств измерений	Корректировка работы "Экспериментальное исследование по изменению потерь элект-и в сетях 0,4кВ АО "АЖК" для прим-я в расчетах норматива потерь элект-и на 2020 год". Расчет тех-х потерь элект-и в сетях 0,4 кВ и оценки измер-ной погреш-и приб-в учета в сетях АО "АЖК".	6 537 053,00	с момента заключения договора до 31.05.2015 г.	100% оплата в течение 30 рабочих дней после фактического получения счета фактуры с приложением акта приемки-сдачи	г.Алматы, Алматинская область


Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации.

Начальник УЭ  Калижанова А.У.

Начальник ОДУ  Бабенцов Б.Б.



*В пределах отчета на 2015-2016 гг.
(за отчетный период 2015-2016 гг.)
по статье "Технологические
потери"*



Техническая спецификация закупаемых услуг

1. Наименование: Корректировка работы "Экспериментальное исследование по измерению потерь электроэнергии в сетях 0,4кВ АО "АЖК" для применения в расчетах норматива потерь электроэнергии на 2020 год"

2. Технические и качественные характеристики:

2.1 Корректировка расчетов технических потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и оценки измерительной погрешности приборов учета в сетях АО «АЖК».

3. Прочие характеристики:

3.1. Оценка фактических потерь электроэнергии на выбранных участках электрической сети 0,4 кВ по РЭС города Алматы и Алматинской области.

3.2. Оценка влияния режимных параметров сети на погрешности измерительного комплекса по коммерческой границе электрических сетей АО «АЖК» по городу Алматы и Алматинской области.

3.3. Корректировка расчетов и определение величины измерительной погрешности приборов коммерческого учета в сетях АО «АЖК» на основании оценки влияния режимных параметров сети.

3.4. Корректировка уровня технических потерь в электрических сетях 0,4 кВ по каждому РЭС города Алматы с разделением на летний и зимний период, по каждому РЭС Алматинской области с разделением на летний и зимний период, а также в целом по электрическим сетям 0,4 кВ города Алматы и Алматинской области.

3.5. Согласование работы по определению технических потерь в сетях 0,4 кВ АО «АЖК» в установленном законодательством РК порядке с соответствующими организациями.

4. Цель выполнения услуги:

Корректировка расчетов технических потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и оценки измерительной погрешности приборов учета в сетях АО «АЖК» необходимы при расчете и утверждении нормативных характеристик потерь электроэнергии на 2020 год.

5. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам:

5.1. Наличие квалифицированного персонала, имеющего опыт в области проведения работ по экспериментальному исследованию потерь электроэнергии в сетях 0,4 кВ.


5.2. Наличие положительных отзывов о квалификации потенциального поставщика при выполнении данной услуги.

Первый Заместитель Председателя
Правления - Главный инженер



Кулбаев С.Ш.

Начальник ОДУ



Бабенцов Б.Б.

