

Перечень закупаемых долгосрочных товаров

№	Код ЕНС	Наименование товаров, работ, услуг по ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.	Условия оплаты	Цена, в тенге без учета НДС	Сумма, в тенге без учета НДС
	2016 год										
1	26.30.30.900.056.00. 0796.0000000000000	Разрядник	для защиты линий и аппаратуры связи от перенапряжений	Ограничитель перенапряжений, ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1	9,00	шт.	с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г.	г. Алматы, ул Рыскулова 164, склад АО "АЖК"	30% предоплаты от годового объема в течение 10 рабочих дней, 70% по факту поставки товара в течение 30 рабочих дней	172 141,20	1 549 270,80
	2017 год										
	26.30.30.900.056.00. 0796.0000000000000	Разрядник	для защиты линий и аппаратуры связи от перенапряжений	Ограничитель перенапряжений, ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1	9,00	шт.	с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г.	г. Алматы, ул Рыскулова 164, склад АО "АЖК"	30% предоплаты от годового объема в течение 10 рабочих дней, 70% по факту поставки товара в течение 30 рабочих дней	172 141,20	1 549 270,80

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2016 год.  
15 группа «Высоковольтное оборудование»

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Разрядник (26.30.30.900.056.00.0796.000000000000) шт.
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** для защиты линий и аппаратуры связи от перенапряжений
3. **Дополнительная характеристика:** ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
  - 4.1. Ограничители перенапряжений нелинейные ОПН - У - 35 предназначены для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений электрооборудования распределительных устройств в сетях 35 кВ переменного тока частоты 48 - 62 Гц с изолированной или компенсированной нейтралью.
  - 4.2. Класс напряжения сети кВ 35
  - 4.3. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ 40,5
  - 4.4. Амплитуда испытательного прямоугольного импульса длительностью 2000 мкс, 550А
  - 4.5. Номинальный разрядный ток, кА max 10
  - 4.6. 2 – класс разряда линии по СТ МЭК 60099-4
5. **Прочие характеристики:**
  - 5.1. УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
  - 5.2. 1 - категория размещения по ГОСТ 15150-69
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** СТ МЭК 60099-4
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 36 месяцев со дня поставки.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2015 года.
9. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
10. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления

- Главный инженер



Кулбаев С.Ш.