

Перечень закупаемых товаров на 2016 год
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Тип финансирования	Код группы	Наименование группы	Код ЕНС	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по ЕНС)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.) (по ЕНС)	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по базе)	Дополнительная характеристика (по базе)	Способ закупок	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), %	Ед. измерен.	Кол-во, объем	Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19
СБ	15	Высоковольтное оборудование свыше 1000В	27.11.61.000.042.00.0796.0000000000	Комплект ремонтный	для электродвигателя	Ремонтный комплект для привода ППрК	ОБП.705,026 для выключателя вакуумного ппрк (блок отключения с тремя электромагнитам и, расходные материалы для проведения работ по доработке привода)	ЦПО	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% оплата по факту поставки в течение 30 рабочих дней	Штука	10,0000	283 500,00	2 836 000,00

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2016 год

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Комплект ремонтный (27.11.61.000.042.00.0796.000000000000) штука
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** для электродвигателя
3. **Дополнительная характеристика:** ОБП.705.026 для выключателя (вакуумного ппрк (блок отключения с тремя электромагнитами, расходные материалы для проведения работ по доработке привода)
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Ремонтный комплект или блок управления отключением (6БП.382.717) применяется в приводах типа ППрК-2000С УХЛ1 выключателя типа ВГТ-110П-40/2500У1 производства Екатеринбургского завода Уралэлектротяжмаш.
 - 4.2. Ремонтный комплект или блок управления отключением (6БП.382.717) состоит из трех электромагнитов отключения.
 - 4.3. Номинальное напряжение электромагнитов постоянный 220В.
5. **Прочие характеристики:** отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска не ранее:** 2015 года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер



С.Кулбаев



