

Перечень закупаемых товаров 2016 г.
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
	3	5	6	12	13	14	15	16		17
27.11.42.300.003.01.0796.000000 000000	Трансформатор	измерительный, для согласования величины вторичного тока в цепях релейной защиты, первичный номинальный ток 5 А, вторичный номинальный ток 1 А	4AM5070-8AB00-0AN2	г.Алматы,ул.Розыбакиева б,склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	10,0000	118 716,00	1 187 160,00

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2016 год.
29 группа «Приборы КИПиА»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Трансформатор (27.11.42.300.003.01.0796.000000000000)
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** измерительный, для согласования величины вторичного тока в цепях релейной защиты, первичный номинальный ток 5 А, вторичный номинальный ток 1 А
3. **Дополнительная характеристика:** 4AM5070-8AB00-0AN2
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** Измерительный трансформатор — электрический трансформатор, предназначенный для измерения и контроля, например, в системах релейной защиты сетей, напряжения, тока или фазы электрического сигнала, обычно переменного тока промышленной частоты (50 или 60 Гц) в контролируемой цепи.
5. **Прочие характеристики:** Отсутствует
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** _____
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2015 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Заместитель Главного инженера



К. Сахарханов


