

Перечень закупаемых товаров по годовому плану закупок товаров, работ и услуг на 2017 год
АО "Алатау Жарық Компаниясы"

Код группы	Наименование группы	Код ЕНС	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по ЕНС)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.) (по ЕНС)	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по базе)	Дополнительная характеристика (по базе)	Способ закупок	Срок осуществления закупки (предполагаемая дата/месяц проведения)	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), %	Ед. измерен.	Кол-во, объем	Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге	Приоритет
15	Высоковольтное оборудование свыше 1000В	27.11.42.300.001.00.0839.0000000000	Трансформатор напряжения	с литой изоляцией, класс напряжения 10 кВ	Трансформатор напряжения	3хЭНОЛП-6-10; ГОСТ15150-69; ГОСТ15543.1-89	ЦПЭ	февраль 2017 года	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Комплект	2,00	100 792,00	201 584,00	ТПХ
17	Кабельно-проводниковая продукция	27.32.13.700.000.000006.0000.980	Кабель	марка АВВГ, 4*120+1*70 мм2	Кабель	марка АВВГ, 4*120+1*70 мм2	ЦПЭ	март 2017 года	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Метр	100,000	1 680,00	168 000,00	ТПХ

**Техническая спецификация закупаемых товаров 2017год.
Группа15 «Высоковольтное оборудование свыше 1000В»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Трансформатор напряжения 27.11.42.300.001.00.0839.000000000000 к-т.
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** с литой изоляцией, класс напряжения 10 кВ
3. **Дополнительная характеристика:** 3хЗНОЛП-6-10; ГОСТ15150-69, ГОСТ15543.1-89
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров;**
 - 4.1. Номинальное напряжение: кВ: 10
 - 4.2. Наибольшее рабочее напряжения: кВ: 12
 - 4.3. Мощность вторичной обмотки: В: 100
 - 4.4. Схема и группа соединения обмоток У/У_н
5. **Прочие характеристики:** отсутствует
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ15150-69
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2016года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО АЖК
10. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК» товара.

**Первый Заместитель Председателя Правления
-Главный инженер АО «АЖК»**


Бердиханов А.Е.



**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017 год.
40 группа «Средства связи»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Кабель
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** марка АВВГ, 4*120+1*70 мм²
3. **Дополнительная характеристика:** марка АВВГ, 4*120+1*70 мм²
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** Силовой кабель АВВГ выполнен из алюминия и применяется в электро/установках, рассчитанных на напряжение от 600 до 1000 Вольт. Силовой кабель марки АВВГ допускается к прокладке в промышленных помещениях, а также для прокладки в условиях прямого воздействия атмосферы.
 - 4.1 Сечение: 4*120+1*70 мм²
5. **Прочие характеристики:**
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2016 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

**Первый Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер**


Бердыханов А.Е.

