

Перечень закупаемых товаров по годовому плану закупок товаров, работ и услуг на 2017 год  
АО "Алатау Жарык Компаниисы"

Код группы	Наименование группы	Код ЕНС	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по ЕНС)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.) (по ЕНС)	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по базе)	Дополнительная характеристика (по базе)	Способ закупки	Срок осуществления закупки (предполагаемая дата/месяц проведения)	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), %	Ед. измерен.	Кол-во, объем	Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС	Сумма, планируемая для закупок ТГУ без НДС, тенге	Приоритет
15	Высоковольтное оборудование свыше 1000В	27.11.41.300.00 1.00.0796.00000 0000003	Трансформатор силовой	масляный, мощность 250 кВА, первичное напряжение 6 кВ, ГОСТ 11677-85	Трансформатор силовой	ТМ-250/6	ЦПЭ	апрель 2017 года	г. Алматы, ул. Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	2,00	1 162 500,00	2 325 000,00	

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017 год  
15 группа «Высоковольтное оборудование свыше 1000В»

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Трансформатор силовой (27.11.41.300.001.00.0796.0000000000003) 2 шт.
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** масляный, мощность 250 кВА, первичное напряжение 6 кВ, ГОСТ 11677-85
3. **Дополнительная характеристика:** ТМ-250/6 кВА
4. **Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
  - 4.1. Мощность трансформатора 250кВА; номинальное напряжение обмотки трансформатора-6000ВН; 400 НН
  - 4.2. Диапазон регулирования напряжения ВН, %  $-+2 \times 2,5$ ; номинальный ток обмотки трансформатора, А-23,1ВН; 578НН.
  - 4.3. Число фаз – 3; номинальная частота, Гц – 50; способ охлаждения – естественное масляное
5. **Прочие характеристики:**
  - 5.1 Расчетная тепловая постоянная времени – 3,6; расстояние между осями катков, мм-660
  - 5.2 Масса трансформатора – 1676кг (полная); сопротивление нулевой последовательности – 0,346
  - 5.3 Масса активной части – 920; габаритные размеры – 1290x930x1700x550
6. **Соответствие стандартам (международным / внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки
8. **Год выпуска товара** – не ранее 2017 года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Заместитель Главного инженера

К. Сахарханов

  
