

Годовой план закупок товаров на 2017 г.
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Перечень закупаемых товаров 2017 г.
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
27.11.50.350.000.00.079 6.000000000000	Агрегат выпрямительный	трехфазный, номинальное напряжение 380 В	Агрегат выпрямительный ВАРП 380/260-40/80УХЛ4-1(2)	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 10 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами акта, подтверждающего поставку товара	Штука	1,00	3 304 683,33	3 304 683,33

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год
15 группа «Высоковольтное оборудование свыше 1000В»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Агрегат выпрямительный (27.11.50.350.000.00.0796.000000000000)
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** трехфазный, номинальное напряжение 380 В
3. **Дополнительная характеристика:** Агрегат может быть использован как зарядный агрегат для маломощных аккумуляторных батарей, а также для формовки отдельных банок аккумуляторных батарей.
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
ВАЗП 380/260-40/80УХЛ4-1(2)
 - 4.1. Номинальное напряжение на входе – 380В.
 - 4.2. Номинальная частота на входе – 50Гц.
 - 4.3. На фланце – отверстия для заземлений, отверстия для проушин, деаэрационное отверстие, подъемные проушины, тест вывод, табличка на русском языке
 - 4.4. Допустимое отклонение напряжения на входе от номинального значения, не более – (+10...-5)%.
 - 4.5. Номинальное выпрямленное напряжение – 0-260В.
 - 4.6. Точность стабилизации выпрямленного напряжения в диапазоне – (± 1)%
 - 4.7. Номинальный выпрямленный ток – 80А.
 - 4.8. Точность стабилизации выпрямленного тока в диапазоне 20-80А – 3%.
 - 4.9. Коэффициент пульсации выпрямленного напряжения на нагрузке в диапазоне 220-260В, не более – 2% на активную нагрузку.
 - 4.10. Габаритные размеры – 600*600*1800мм.
5. **Прочие характеристики:**
 - 5.1. Температура окружающей среды -30...+40 градусов Цельсия.
 - 5.2. Масса, не более – 400кг.
 - 5.3. Сейсмостойкость 9 баллов.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать межгосударственным/государственным стандартам и техническим условиям, а так же по безопасности для жизни, здоровью населения, имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в РК для аналогичных товаров
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** Продавец берет на себя выполнение гарантийных обязательств в отношении конструкции, материалов и работы механизмов при условии правильной технической эксплуатации и обслуживания товара в течение 24 месяцев с момента поставки.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2017года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК»
10. **Предоставление образца товара:** не требуется
11. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар и Казахстанский сертификат соответствия.
12. В целях установления соответствия предлагаемых товаров требованиям настоящей технической спецификации, потенциальный поставщик в составе собственной технической спецификации (к тендерной заявке) должен представить документальные подтверждения соответствия товара требованиям.

13. Ввозимые и производимые в РК товары по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать межгосударственным/государственным стандартам и техническим условиям, а так же по безопасности для жизни, здоровью населения, имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в РК для аналогичных товаров; Гарантий качества - «Письмо-гарантия» от поставщика о представлении гарантии производителем товара. Качество товара должно соответствовать представленному паспорту, ГОСТ-у, СТ РК, ТУ и сертификату соответствия. Товар должен быть новым (не с реставрации, не с консервации).
Указание марки/модели и страны происхождения товара, наименование производителя.

**Первый Заместитель Председателя
Правления - Главный инженер**



А. Бердиханов

