

АНАЛИЗ
состояния производственного травматизма
в АО «АЖК» за последние 10 лет (2013-2022 годы)

За период с 2013 по 2022 годы в АО «АЖК» произошло 5 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью. При этом пострадало 5 работников АО «АЖК», из которых 1 погиб и еще 3 получили тяжелые травмы (инвалидность).

Несчастный случай со смертельным исходом допустили:

- РЭС-5 (07.06.2019г.).

Несчастные случаи с тяжелым исходом допустили:

- Есикский РЭС (29.05.2013г.),

- СРП УП (30.12.2014г.),

- Управление подстанций (02.06.2020г.)

Несчастный случай с исходом средней тяжести допустили:

- Оперативно-диспетчерское управление (27.07.2016г.)

Наибольшее количество несчастных случаев произошло с электрослесарями по ремонту оборудования распределительных устройств, причем увечья в основном получили достаточно квалифицированные работники с 3-ей группой по электробезопасности, в возрасте до 40 лет и с небольшим стажем работы.

Наибольшее количество несчастных случаев произошло в среду и в послеобеденное время. Из пяти пострадавших – четыре электротравмы и один термический ожог горячим трансформаторным маслом.

Причины всех произошедших несчастных случаев – низкий уровень производственной дисциплины, некачественное выполнение организационных и технических мероприятий, отсутствие контроля со стороны уполномоченных лиц, низкая культура производства.

Производственный травматизм в АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 10 лет

<i>Подраз.</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>Итого случаев</i>
РЭС-1											0
РЭС-2											0
РЭС-3											0
РЭС-4											0
РЭС-5							1 см				1
РЭС-6											0
РЭС-7											0
КРЭС											0
ТРЭС											0
ЕРЭС	1 тяж										1
ИлРЭС											0
ЖРЭС											0
УРЭС											0
БРЭС											0
РРЭС											0
ОБРЭС											0
СРП		1 тяж									1
УП								1 тяж			1
УЛЭП											0
Ц.склад											0
ЦРО											0
ОДУ				1 ср							1
Всего:	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	5

Исход несчастных случаев:

см – смертельный

тяж – тяжелый

ср – средней тяжести

Анализ произошедших несчастных случаев (5 человек)

<i>По занимаемым должностям</i>	<i>По квалификации</i>
Эл/монтер ОВБ – 1 чел. Эл/монтер по экспл. РС – 1 чел. Эл/монтер РЗА – 1 чел. Эл/слесарь по ремонту оборуд. РУ – 2 чел.	II группа по э/б – 0 чел. III группа по э/б – 4 чел. IV группа по э/б – 1 чел. V группа по э/б – 0 чел.
<i>По возрасту</i>	<i>По времени происшествия</i>
От 20 до 25 лет – 1 чел. От 26 до 30 лет – 2 чел. От 31 до 40 лет – 0 чел. От 41 до 50 лет – 1 чел. Свыше 50 лет – 1 чел.	До 10 часов – 0 чел. С 10 до 13 часов – 2 чел. С 13 до 16 часов – 2 чел. С 16 до 18 часов – 1 чел. С 18 до 21 часов – 0 чел.
<i>По стажу работы в должности</i>	<i>По дням недели</i>
До 1 года – 1 чел. От 1 до 3 лет – 1 чел. От 4 до 6 лет – 1 чел. От 7 до 10 лет – 2 чел. Свыше 10 лет – 0 чел.	Понедельник – 0 чел. Вторник – 2 чел. Среда – 2 чел. Четверг – 0 чел. Пятница – 1 чел.
<i>Виды травм</i>	
Электротравмы – 4 чел. Падение – 0 чел. Термический ожог – 1 чел.	Со смертельным исходом – 1 чел. С тяжелым исходом – 3 чел. Травма средней тяжести – 1 чел.