



**АЛАТАУ ЖАРЫҚ
КОМПАНИЯСЫ**

УТВЕРЖДЕНО:
решением Правления АО «АЖК»
от 18 мая 2018 года
(протокол № 6)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о талонной системе безопасности
в АО «Алатау Жарық Компаниясы»**

ПСМ-12-02-01-18

Владелец документа	Управление по контролю надежности и охране труда
Редакция	1
Год	2018

Алматы, 2018

 АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 2 из 15

I. Назначение и область применения

1. Настоящее Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями пункта 11 Плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 30.03.2018г. (протокол №02/18).

2. Положение определяет порядок выдачи, изъятия и учета талонов безопасности, предназначенных для усиления персональной ответственности работников за соблюдение требований безопасности и охраны труда (далее – БиОТ).

3. Действие Положения распространяется на весь производственный персонал АО «АЖК», проходящий квалификационную проверку знаний по БиОТ.

4. Настоящее Положение является внутренним документом АО «АЖК» и не подлежит предоставлению другим сторонам, кроме АО «Самрук-Энерго», АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», органов государственного управления и экспертов/аудиторов в области БиОТ и интегрированной системы менеджмента.

5. Каждый работник с производственного блока структурного подразделения АО «АЖК» должен быть ознакомлен под роспись с настоящим Положением в ходе проведения ему первичного инструктажа на рабочем месте.

II. Сокращения и определения

6. В настоящем Положении использованы следующие сокращения и определения:

6.1 АО «АЖК» – АО «Алатау Жарық Компаниясы»;

6.2 БиОТ – безопасность и охрана труда;

6.3 ООТ УКНиОТ – Отдел по охране труда Управления по контролю надежности и охране труда;

6.4 ПТБ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

6.5 Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства;

6.6 Рабочее место – место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности;

6.7 Наряд-допуск (наряд) – составленное на специальном бланке или на электронном документе в рамках специализированной информационной системы (или на базе специализированного программного продукта) распоряжение на безопасное проведение работы, определяющее ее содержание, место, время начала и

 АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 3 из 15

окончания, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы;

III. Нормативные ссылки

7. Настоящее Положение разработано с учетом требований:

7.1 Подпункта 2 пункта 1 статьи 48 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23.11.2015 г. №414-V;

7.2 Пункта 10 Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31.01.2015г. №253.

IV. Порядок выдачи талонов безопасности

8. Талонная система безопасности предусматривает включение в квалификационные удостоверения производственного персонала АО «АЖК» трех отрывных талонов безопасности (№ 1, № 2, № 3).

9. Каждый талон безопасности должен содержать следующую информацию (приложение 1 к настоящему Положению):

- сведения о работнике, допустившем нарушение требований БиОТ;
- сведения о работнике, изымающем талон безопасности;
- характер допущенного нарушения требований БиОТ;
- дату изъятия талона безопасности;
- подписи обеих сторон (владельца отрывного талона и изымающего лица).

10. Выдача именного удостоверения с талонами безопасности производится после прохождения работником подготовки по новой должности и квалификационной проверки знаний требований законодательства Республики Казахстан в области БиОТ и иных нормативно-технических документов (правил, инструкций, схем).

11. Квалификационная проверка знаний с последующей выдачей удостоверения и талонов безопасности проводится в постоянно действующих экзаменационных комиссиях АО «АЖК», назначенных распорядительным документом по предприятию (Центральная) или структурному подразделению (местная).

12. Во время исполнения своих должностных обязанностей работник обязан иметь квалификационное удостоверение при себе. В случае отсутствия удостоверения работник к выполнению работы не допускается.

13. В случае утери или порчи квалификационного удостоверения, работнику выдается его дубликат с отметками, имевшими место в прежнем удостоверении.

14. К лицу, допустившему утерю или порчу удостоверения (или талонов безопасности), применяются меры дисциплинарного взыскания.

 АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 4 из 15

V. Порядок изъятия талонов безопасности

15. Изъятие талонов безопасности осуществляется в ходе проверок рабочих мест, проводимых в рамках системы трехступенчатого контроля по БиОТ.

16. Право изъятия талонов безопасности предоставляется:

16.1 Председателю Правления, Заместителю Председателя Правления – Главному инженеру, Управляющим директорам, работникам ООТ УКНиОТ, техническим инспекторам – у всего персонала предприятия;

16.2 Руководителям структурных подразделений – у подчиненного персонала.

17. К лицам, препятствующим изъятию талонов, принимаются меры дисциплинарного взыскания.

18. Изъятие талона безопасности осуществляется только за нарушение требований нормативно-технических документов РК (далее - НТД РК) и внутренних нормативных документов АО «АЖК» (далее - ВНД АО «АЖК»), которые могли привести или привели к аварии, пожару или случаю производственного травматизма (приложение 2 к настоящему Положению).

19. За несколько нарушений требований БиОТ, НТД РК и ВНД АО «АЖК», выявленных одновременно, у работника изымается только один талон безопасности.

20. Должностное лицо, изъявшее талон безопасности, обязано:

20.1 Разъяснить работнику причину изъятия талона и возможные последствия допущенного им нарушения;

20.2 Заполнить в полном объеме лицевую и оборотную сторону талона, указав при этом конкретный характер допущенного нарушения со ссылкой на пункт нарушенного НТД РК и/или ВНД АО «АЖК»;

20.3 Незамедлительно сообщить руководителю соответствующего структурного подразделения о нарушении, допущенном со стороны его работника, и факте изъятия талона безопасности;

20.4 Передать изъятый талон безопасности работникам ООТ УКНиОТ для централизованного учета, анализа и принятия необходимых мер по факту нарушения и занесения

21. Работник, у которого был изъят талон безопасности, обязан до конца текущего рабочего дня доложить об этом руководителю своего структурного подразделения и представить ему письменное пояснение (объяснительную) по факту нарушения.

22. Руководитель структурного подразделения, у работника которого был изъят талон безопасности, обязан в течение трех рабочих дней:

22.1 Проанализировать причины и обстоятельства произошедшего нарушения;

22.2 Провести с работником соответствующее собеседование с привлечением руководителя линейного подразделения, специалиста по охране труда, других заинтересованных работников (при необходимости);

22.3 Представить оригинал письменного пояснения работника в ООТ

 АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 5 из 15

УКНиОТ со своими рекомендациями по принятию необходимых мер.

23. Все изъятые талоны безопасности хранятся в ООТ УКНиОТ в течение 1 года, после чего уничтожаются.

VI. Учет и замена изъятых талонов безопасности.

Меры дисциплинарного взыскания.

24. Изъятые талоны безопасности регистрируются специалистом ООТ УКНиОТ в электронном Журнале учета изъятых талонов безопасности УКНиОТ или при наличии – в соответствующем модуле АИС (приложение 3 к настоящему Положению).

25. Специалисты ООТ УКНиОТ при необходимости в недельный срок после получения изъятого талона безопасности и письменного пояснения работника по факту нарушения НТД РК и ВНД АО «АЖК» готовят проект распорядительного документа о применении к нарушителю следующих мер взыскания:

- при изъятии талона безопасности №1 – «замечание»;
- при изъятии талона безопасности №2 – «выговор»;
- при изъятии талона безопасности №3 – «строгий выговор»;
- за систематическое нарушение (более трех раз) – дисциплинарное взыскание в виде расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

26. *исключен согласно выписки из протокола Заседания Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы» (вводится в действие с 18.03.2025).*

27. За грубое нарушение действующих НТД РК и ВНД АО «АЖК», которое могло привести или привело к аварии, пожару или случаю производственного травматизма, за формальное расследование любых потенциально опасных происшествий, за систематическое (более 3-х раз) грубое нарушение правил ТБ или Стандарта предприятия «Золотые правила безопасности», за систематическое (более 3-х раз) выявление фактов не проведения или некачественного проведения: целевого инструктажа работникам при работе по нарядам и распоряжениям, лидерского и поведенческого аудита безопасности, к работнику, независимо от количества изъятых у него талонов, могут быть применены более строгие меры дисциплинарного взыскания, вплоть до расторжения с ним трудового договора.

28. При выявлении грубого нарушения действующих НТД РК и ВНД АО «АЖК» меры дисциплинарного взыскания применяются не только непосредственно к работнику и к уполномоченным лицам, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного проведения работ (руководитель работ, производитель работ, наблюдающий), но и к руководителю соответствующего структурного подразделения за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

28-1. В рамках коллективной ответственности за грубые нарушения действующих НТД РК и ВНД АО «АЖК», которые могли привести или привели к технологическому нарушению, пожару или случаю производственного травматизма, рассматривается вопрос об изъятии талонов безопасности и применении мер

 АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 6 из 15

дисциплинарного взыскания к свидетелям произошедшего (членам бригады и иным работникам АО «АЖК»), которые имели возможность, но не воспрепятствовали нарушениям.

VII. Ответственность

29. Каждый работник АО «АЖК» несет персональную ответственность за:

- 29.1 Нарушение требований законодательных и нормативных документов;
- 29.2 Несвоевременное или некачественное предоставление информации и объяснительных по фактам выявленных нарушений;
- 29.3 Утерю или порчу квалификационного удостоверения или талонов безопасности;
- 29.4 Не воспрепятствование грубым нарушениям ПТБ, способным привести или приведшим к технологическому нарушению или производственному травматизму.

30. Должностное лицо, изъявшее у работника АО «АЖК» талон безопасности, несет персональную ответственность за:

- 30.1 Безосновательное изъятие талона безопасности;
- 30.2 Неисполнение или некачественное исполнение требований пункта 20 настоящего Положения;
- 30.3 Утерю или несвоевременную передачу в ООТ УКНиОТ изъятого талона безопасности.

31. Специалисты ООТ УКНиОТ несут персональную ответственность за:

- 31.1 Несвоевременный учет изъятых талонов безопасности;
- 31.2 Необъективное принятие мер по фактам нарушений.

VIII. Заключительные положения

32. Организацию четкой работы талонной системы безопасности и контроль за соблюдением порядка изъятия и возвращения отрывных талонов осуществляют специалисты ООТ УКНиОТ.

Главный специалист ООТ УКНиОТ



О. Матенова

 АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 7 из 15

Приложение 1 к Положению
(Форма)

Талон безопасности

Лицевая сторона талона

(остается в удостоверении)

(изымается)

Талон № _____ ИЗЪЯТ Ф.И.О. _____ Должность _____ _____ Подпись лица, изъявшего талон _____	– линия отрыва –	Талон № _____ Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____ Должность _____ Подразделение _____ Дата изъятия талона: _____
--	------------------	---

Оборотная сторона талона

(изымается)

(остается в удостоверении)

Характер допущенного нарушения по ОТ и ТБ _____ _____ _____ _____ Подпись лица, допустившего нарушение _____	– линия отрыва –	Характер допущенного нарушения по ОТ и ТБ _____ _____ _____ _____ Дата изъятия талона: _____
--	------------------	---

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарык Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 8 из 15

Приложение 2 к Положению

**Перечень несоответствий требованиям БиОТ,
за выявление которых изымается талон безопасности**

1. Если действия или бездействие работника повлекли или могли повлечь за собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе других работников, производственные травмы и аварии, нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности либо безопасности движения на транспорте;
2. Невыполнение или выполнение в неполном объеме определенных нарядом мер безопасности при подготовке рабочего места;
3. Недостаточность принятых технических мер для безопасного выполнения работы;
4. Нарушение порядка допуска к работе, приемки рабочего места, надзора за работающими, оформления переводов на другое рабочее место, перерывов, окончания работы;
5. Нарушения при изменении состава бригады;
6. Включение в состав бригады персонала с истекшим сроком проверки знаний, медицинского осмотра, не аттестованного при работе с грузоподъемными машинами (механизмами);
7. Допуск работника до работы по наряду или распоряжению без наличия квалификационного удостоверения;
8. Несоответствие фактического состава бригады при выполнении работы составу, указанному в наряде-допуске; несоответствие квалификации персонала выполняемой работе;
9. Расширение рабочего места, предусмотренного нарядом или распоряжением;
10. Несогласованная работа различных бригад на одном рабочем месте (отсутствие согласования на полях наряда-допуска);
11. Выполнение работы без использования спецодежды, спецобуви и прочих обязательных для данного вида работы защитных средств, механизмов, инструментов и приспособлений;
12. Применение неисправных, с истекшим сроком испытания, не соответствующих напряжению электроустановки, механической нагрузке или виду работы защитных средств, механизмов, инструментов и приспособлений;
13. Нарушение правил хранения и транспортировки защитных средств;
14. Допуск к работе работников с признаками алкогольного или наркотического опьянения; присутствие на рабочем месте с признаками опьянения;
15. Не проведение или некачественное проведение целевого инструктажа членам бригады перед выполнением работы;
16. Недостаточное количество установленных переносных заземлений, нарушение порядка установки и снятия заземлений;

 АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 9 из 15

- 17.Отсутствие ограждения рабочего места при выполнении работы в распределительных устройствах электроустановок;
- 18.Отсутствие освещения на рабочем месте в темное время суток;
- 19.Содержание электроустановок в неудовлетворительном состоянии: отсутствие диспетчерских наименований и знаков безопасности, незапертые ячейки распределительных устройств, наличие неогражденных токоведущих частей, доступных прикосновению;
- 20.Нарушение требований безопасности при работе с грузоподъемными машинами, механизмами и приспособлениями;
- 21.Нарушение требований инструкций по безопасности и охране труда и иных внутренних нормативных и распорядительных документов в области БиОТ;
- 22.Отсутствие у ответственного за безопасное производство работ, машиниста (водителя), стропальщика документов, подтверждающих их права при выполнении работ с использованием грузоподъемных машин (механизмов);
- 23.Выполнение работы по ликвидации технологического нарушения без наряда-допуска или распоряжения;
- 24.Выдача задания на выполнение земляных работ в зоне расположения кабельных линий без согласования с причастными структурными подразделениями;
- 25.Поднятие на опору ВЛ-0,4-10кВ без ее проверки на устойчивость и раскрепления в случае необходимости, а также на опору, подъем на которую запрещен;
- 26.Грубое нарушение требований пожарной безопасности, в т.ч. курение в неположенном месте;
- 27.Присутствие на объекте АО «АЖК» работников подрядной организации, не внесенных в список уполномоченных лиц;
- 28.Уклонение работников от прохождения ежедневного предсменного и предрейсового медицинского освидетельствования, предписанного законодательством РК и распорядительным актом работодателя;
- 29.Разведение костров и сжигание отходов в не установленных местах;
- 30.Проведение огневых работ без оформления наряда-допуска;
- 31.Отсутствие первичных средств пожаротушения на месте проведения работ;
- 32.Не обеспечение контроля за местом проведения огневых работ после их окончания;
- 33.Хранение горючих материалов в не установленных местах.

Перечень нарушений требований БиОТ, за которые изымается талон безопасности, может быть расширен по согласованию с руководством АО «АЖК».

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарык Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 10 из 15


Приложение 3 к Положению
(Форма)

**Электронный журнал
учета изъятых талонов безопасности**

№ пп	Дата изъятия талона	Ф.И.О. работника	Долж- ность	Структур ное подразде ление	Номер изъятого талона
1	26.05.18г.	Иванов А.Е.	Э/монтер ОВБ	РЭС-1	1


Продолжение таблицы

Характер нарушения	Принятые меры	Объект	Цвет талона	Примеча ние
Производ-ство верхолазных работ без защитной каска	Объяв- лено замечание	Группа по ремонту КЛ	Зеленый	



стр. 11 из 15

[illegible]



Положение о талонной системе
безопасности в АО «Алатау Жарық
Компаниясы»

стр. 12 из 15

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

[illegible]

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарык Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 13 из 15

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	№ раздела, подраздела, пункта, к которому относится изменение	Основание (дата, № документа)	Дата внесения изменения	Подпись лица, внесшего изменение
1	Раздел VI, пункт 25 (изменен)	Пункт 3 протокола совещания по БиОТ от 06.01.2023г. №01-23, проведенного под председательством Директора ДОТ АО «Самрук-Энерго» Максимова Т.М.	Решение Правления АО «АЖК» от 18.03.2025г. (протокол №2)	
2	Раздел VI, пункт 28 (изменен)			
3	Раздел VI, пункт 28-1 (добавлен)			
4	Раздел VI, пункт 29.4 (добавлен)			
5	Раздел V, пункт 18 (изменен)	Письмо №08-17/2611 от 05.11.2024 года Департамента «Охрана труда» АО «Самрук- Энерго» за подписью Руководителя Аппарата Председателя Правления Шалина Е.С. по «По повышению эффективности управления процессов по безопасности и охраны труда»	Решение Правления АО «АЖК» от 29.03.2023г. (протокол №3)	
6	Раздел V, пункт 19 (изменен)			
7	Раздел V, пункт 20.2 (изменен)			
8	Раздел V, пункт 22.1 (изменен)			
9	Раздел V, пункт 22.3 (изменен)			
10	Раздел VI, пункт 24 (изменен)			
11	Раздел VI, пункт 25 (изменен)			
9	Раздел VI, пункт 26 (исключен)			
10	Раздел VI, пункт 27 (изменен)			
11	Раздел VI, пункт 28 (изменен)			



АЛАТАУ ЖАРЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

Положение о талонной системе
безопасности в АО «Алатау Жарық
Компаниясы»

Редакция 01

стр. 14 из 15

12	Раздел VI, пункт 28-1 (изменен)			
13	Раздел Приложение 2, пункт 29 (дополнен)			
14	Раздел Приложение 2, пункт 30 (дополнен)			
15	Раздел Приложение 2, пункт 31 (дополнен)			
16	Раздел Приложение 2, пункт 32 (дополнен)			
17	Раздел Приложение 2, пункт 33 (дополнен)			
18	Раздел Приложение 3, столбец 5,6 (изменен)			
19	Раздел Приложение 3, столбец 9, 10, 11 (дополнен)			

 АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 15 из 15

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ п/п	Обозначение структурной единицы	Количество экземпляров
1	Разослано всем производственным структурным подразделениям через систему Каздок.	28

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы»
№3

г. Алматы

29 марта 2023г.

На заседании Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы», начавшемся в здании АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее – Общество») по адресу: г. Алматы, ул. Манаса 246, в 16 часов 00 минут, 29 марта 2023 года, присутствовали члены Правления в составе:

Асыллов Абай Ногаевич	-Председатель Правления
Сагымбеков Жаксылык Берикжанович	-член Правления
Тулегенова Еркежан Кабдулаевна	-член Правления
Құлдүйсенов Әбдіжәми Әбдірахманұлы	-член Правления
Оксикбаев Нуржан Серикулы	-член Правления

В соответствии с Уставом Общества заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов.

Кворум, необходимый для проведения заседания Правления, имеется.

Приглашенные лица:

Заместитель начальника управления по эксплуатации диспетчерско-технологических систем **Даутова М.Е.**, Начальник управления по контролю надежности и охране труда **Бисенов Б.С.**

Повестка дня:

4.О несении изменений и дополнений в Положение о талонной системе безопасности АО «Алатау Жарык Компаниясы» (**Бисенов Б.С.**).

Проголосовали:

За – единогласно; против – нет; воздержался – нет.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Начальник управления по контролю надежности и охране труда **Бисенов Б.С.**, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 4) пункта 17.4 статьи 17 Устава АО «АЖК», Правление Общества утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным акционером Общества и Советом Директоров Общества.

Проголосовали:

За – единогласно, против – нет, воздержался – нет

Правление Общества решило:

1.Внести прилагаемые изменения и дополнения в Положение о талонной системе безопасности АО «АЖК», утвержденное Решением Правления АО «АЖК» от 18 мая 2018 года (протокол №6) согласно Приложению;

2.Начальнику управления по контролю надежности и охране труда **Бисенову Б.С.** принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.

Секретарь Правления :

Юсупова Ж.К.





Приложение к решению
Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы»
от 29.03.2023 протокол № 3

Изменения и дополнения в Положение о талонной системе безопасности АО «АЖК»

Во исполнение пункта 3 протокола совещания по безопасности и охране труда от 6 января 2023 года №01-23, проведенного под председательством Директора Департамента «Охрана труда» АО «Самрук-Энерго» Максимова Т.М., в действующее Положение о талонной системе безопасности АО «АЖК» предлагается включить ниже изложенные изменения и дополнения касательно ответственности работников Общества за нарушение Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок (далее – ПТБ).

1. В раздел VI Положения предлагается внести следующие изменения и дополнения:

1) В пункт 25 предлагается внести следующие изменения касательно мер взыскания, применяемых к работникам Общества при изъятии из квалификационных удостоверений талонов безопасности:

- при изъятии талона безопасности №1 – «замечание» изменить на «предупреждение»;

- при изъятии талона безопасности №2 – «выговор» изменить на «замечание»;

- при изъятии талона безопасности №3 – «строгий выговор» изменить на «выговор» с одновременным назначением работнику внеочередной квалификационной проверки знаний, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о его соответствии занимаемой должности.

2) Пункт 28 предлагается изложить в следующей редакции: «При выявлении грубого нарушения ПТБ меры дисциплинарного взыскания применяются не только непосредственно к работнику и к уполномоченным лицам, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного проведения работ (руководитель работ, производитель работ, наблюдающий), но и к руководителю соответствующего структурного подразделения за ненадлежащее исполнение своих обязанностей»;

3) Добавить пункт 28-1: «В рамках коллективной ответственности за грубые нарушения ПТБ, которые могли привести или привели к технологическому нарушению или производственному травматизму, рассматривается вопрос об изъятии талонов безопасности и применении мер дисциплинарного взыскания к свидетелям произошедшего (членам бригады и иным работникам АО «АЖК»), которые имели возможность, но не воспрепятствовали грубым нарушениям ПТБ».

2. В раздел VII Положения предлагается добавить пункт 29.4: «Каждый работник Общества несет персональную ответственность за не воспрепятствование грубым нарушениям ПТБ, способным привести или приведшим к технологическому нарушению или производственному травматизму».

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы»
№2

г. Алматы

18 марта 2025г.

На заседании Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы», начавшемся в здании АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество») по адресу: г. Алматы, ул. Манаса 24б, в 15 часов 00 минут, 18 марта 2025 года, присутствовали члены Правления в составе:

Асыллов Абай Ногаевич	- Председатель Правления
Сагымбеков Жаксылык Берикжанович	- член Правления
Оксикбаев Нуржан Серикулы	- член Правления
Сабитова Гульнара Робертовна	- член Правления

В соответствии с Уставом Общества заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов.

Кворум, необходимый для проведения заседания Правления, имеется.

Повестка дня:

6. О внесении изменений и дополнений в Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарық Компаниясы».

По вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 4) пункта 17.4 статьи 17 Устава Общества, к исключительной компетенции Правления Общества относится утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утвержденным Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества,


Правление Общества решило:

1. Принять внесенные изменения и дополнения в Положение о талонной системе безопасности Общества согласно приложению к настоящему Решению.
2. Начальнику Управления контроля надежности и охраны труда (Ибрагимову А.Д.) принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Проголосовали:

За – единогласно, против – нет, воздержался – нет.

Секретарь Правления:



Омарова Д.К.

Приложение к решению
Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы»
от 18 марта 2025 протокол № 2

**изменения и дополнения в Положение о талонной системе безопасности в АО
«Алатау Жарық Компаниясы»»**

Действующее Положение о производственном Положении о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарық Компаниясы», утверждено решением Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее - Общество), протокол №6 от 18 мая 2018 года

Во исполнение требований письма №08-17/2611 от 05.11.2024 года Департамента «Охрана труда» АО «Самрук-Энерго» за подписью Руководителя Аппарата Председателя Правления Шалина Е.С. по «По повышению эффективности управления процессов по безопасности и охраны труда» предлагается включить ниже изложенные изменения и дополнения касательно внедрения механизма коллективной ответственности, наказания за формальное проведение учета и расследований потенциально опасных происшествий и событий, целевых инструктажей, лидерского поведенческого аудита безопасности, за некачественную разработку анализа безопасности работ, увольнение за систематическое (более 3-х раз) нарушение требований "Золотых Правил" и нарушения правил ТБ.

В связи с небольшим объемом изменений Положение, принято решение внести данные корректировки в нормативный документ:

1. В раздел V Положения предлагается внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 18 изложить в следующей редакции: «Изъятие талона безопасности осуществляется только за нарушение требований нормативно-технических документов РК (далее - НТД РК) и внутренних нормативных документов АО «АЖК» (далее - ВНД АО «АЖК»), которые могли привести или привели к аварии, пожару или случаю производственного травматизма (приложение 2 к настоящему Положению)»;

2) Пункт 19 предлагается изложить в следующей редакции: «За несколько нарушений требований БиОТ, НТД РК и ВНД АО «АЖК», выявленных одновременно, у работника изымается только один талон безопасности»;

3) Пункт 20.2. изложить в следующей редакции: «Заполнить в полном объеме лицевую и оборотную сторону талона, указав при этом конкретный характер допущенного нарушения со ссылкой на пункт нарушенного НТД РК и/или ВНД АО «АЖК»»;

4) Пункт 22.1 изложить в следующей редакции: «Проанализировать причины и обстоятельства произошедшего нарушения»;

5) Пункт 22.3 изложить в следующей редакции: «Представить оригинал письменного пояснения работника в ООТ УКНиОТ со своими рекомендациями по принятию необходимых мер».

2. В раздел VI Положения предлагается внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 24 изложить в следующей редакции: «Изъятые талоны безопасности регистрируются специалистом ООТ УКНиОТ в электронном Журнале учета изъятых талонов безопасности УКНиОТ или при наличии – в соответствующем модуле АИС (приложение 3 к настоящему Положению).»;

2) Пункт 25 изложить в следующей редакции: «Специалисты ООТ УКНиОТ при необходимости в недельный срок после получения изъятого талона безопасности и письменного пояснения работника по факту нарушения НТД РК и ВНД АО «АЖК» готовят проект распорядительного документа о применении к нарушителю следующих мер взыскания:

- при изъятии талона безопасности №1 – «замечание»;
- при изъятии талона безопасности №2 – «выговор»;
- при изъятии талона безопасности №3 – «строгий выговор»;
- за систематическое нарушение (более трех раз) – дисциплинарное взыскание в виде расторжения трудового договора по инициативе работодателя»

3) Пункт 26 предлагается исключить:

4) Пункт 27 изложить в следующей редакции: «За грубое нарушение действующих НТД РК и ВНД АО «АЖК», которое могло привести или привело к аварии, пожару или случаю производственного травматизма, за формальное расследование любых потенциально опасных происшествий, за систематическое (более 3-х раз) грубое нарушение правил ТБ или Стандарта предприятия «Золотые правила безопасности», за систематическое (более 3-х раз) выявление фактов не проведения или некачественного проведения: целевого инструктажа работникам при работе по нарядам и распоряжениям, лидерского и поведенческого аудита безопасности, к работнику, независимо от количества изъятых у него талонов, могут быть применены более строгие меры дисциплинарного взыскания, вплоть до расторжения с ним трудового договора.»;

5) Пункт 28 изложить в следующей редакции: «При выявлении грубого нарушения действующих НТД РК и ВНД АО «АЖК» меры дисциплинарного взыскания применяются не только непосредственно к работнику и к уполномоченным лицам, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного проведения работ (руководитель работ, производитель работ, наблюдающий), но и к руководителю соответствующего структурного подразделения за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.».

6) Пункт 28-1 изложить в следующей редакции: «В рамках коллективной ответственности за грубые нарушения действующих НТД РК и ВНД АО «АЖК»,

которые могли привести или привели к технологическому нарушению, пожару или случаю производственного травматизма, рассматривается вопрос об изъятии талонов безопасности и применении мер дисциплинарного взыскания к свидетелям произошедшего (членам бригады и иным работникам АО «АЖК»), которые имели возможность, но не воспрепятствовали нарушениям.

3. В разделе приложений Положения предлагается внести следующие изменения и дополнения:

1) Приложение 2 дополнить следующими подпунктами:

29. Разведение костров и сжигание отходов в не установленных местах;

30. Проведение огневых работ без оформления наряда-допуска;

31. Отсутствие первичных средств пожаротушения на месте проведения работ;

32. Не обеспечение контроля за местом проведения огневых работ после их окончания;

33. Хранение горючих материалов в не установленных местах.»

2) Приложение 3 (Форма) дополнить и перефразированы следующими столбцами:

«5) Структурное подразделение;

6) Номер изъятых талонов;

9) Объект;

10) Цвет талона;

11) Примечание.»