

Перечень закупаемых товаров 2017 г.
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
26.51.41.000.004.02.0796.00 0000000000	Трассоскатель	специализированный	на частоте 50,491,982,8440 Гц	г.Алматы,ул.Розыбакиева б,склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	1,0000	4 328 000,00	4 328 000,00

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017 года
29 группа «Приборы КИПиА»

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Трассоискатель (26.51.41.000.004.02.0796.000000000000) шт.
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** Специализированный.
3. **Дополнительная характеристика:** на частоты 50,491,982, 8440 Гц.
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1 Трассопоисковый комплект являются классическими образцами трассопоисковой техники и эксплуатируются довольно долгое время. Основное предназначение данных комплектов это поиск трассы и повреждений энергетического кабеля.
 - 4.2. Поиск трассы реализован с помощью методов:
 - нормальный минимум
 - нормальный максимум
 - метод скрещивающегося поля
 - 4.3 Основные параметры
 - Максимальная мощность, Вт 10 (ступенчатая регулировка от 0 до 10 Вт с шагом 0,5 Вт)
 - принимаемые частоты: пассивные 50 Гц /60 Гц, 100 Гц / 120 Гц
 - принимаемые частоты: активные 491 Гц /982 Гц / 8440 Гц
 - измерение глубины залегания 0,1 м...5 м (только активные частоты)
 - измерение силы тока 1 мА...400 А / 180 А / 20 А
 - питание батареи 4xLR 6 аккумулятор NiCd
 - размеры 220 мм x 100 мм x 110 мм FS 10 550 мм x 100 мм x 40 мм
 - Диапазон температур - 20°C до + 55°C

5. Прочие характеристики:

Комплектация:

- Генератор	1 шт.
- Комплект соединительных кабелей для генератора	1 шт.
- Приемник	1 шт.
- Головные телефоны	1 шт.
- Датчик	1 шт.
- Зарядное устройство 12В для генератора	1 шт.

6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): международным

7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

8. Год выпуска товара не ранее: 2017 года.

9. Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК» и необходимо внести в Реестр средств измерения Республики Казахстан (если внесен предоставить копию сертификата об утверждении типа средств измерения Республики Казахстан).

10. Проверка и испытание: Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК» и обучение персонала УД представителями завода – изготовителя или поставщиком продукции.

11. Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям технической спецификации тендерной документации потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации в тендерной заявке следующие документы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям:

Поставляемые Товары, производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных Товаров.

Требуемые условия гарантии качества: письмо гарантия от поставщика с предоставлением гарантии от производителя о соответствии качества продукта требованиям стандартов в течение 36 месяцев со дня поставки товара. Качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен быть новым (не с реставрации, не с консервации).

Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указать марку, модель, тип, фирменное наименование и чертежи предлагаемого товара.

**Первый Заместитель Председателя Правления –
Главный инженер**

10

А. Бердиханов

