


Перечень закупаемых товаров 2017 г.
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге ГПЗ	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге по каталогу
13.96.16.300.001.00.08 39.0000000000004	Рукав	пожарный, внутренний диаметр 51, ГОСТ 7877-75	Комплект пожарный для ПК	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Комплект	5,00	9 500,00	47 500,00
13.96.16.900.009.00.07 96.0000000000000	Рукав напорный	резиновый, класса Б, с текстильным каркасом, диаметр 50мм	Рукав напорный 50мм (20 метров)	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	100,00	7 454,00	745 400,00

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017 год
гр. 28 «Противопожарное оборудование и материалы»**

- 1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Рукав (13.96.16.300.001.00.0839.000000000004), комплект.
- 2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** пожарный, внутренний диаметр 51, ГОСТ 7877-75.
- 3. Дополнительная характеристика:** Комплект пожарный для ПК.
- 4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Предназначен для комплектации внутренних пожарных кранов с целью подачи воды под давлением 1,0 МПа месту пожара или очагу возгорания.
 - 4.2. Состав комплекта:
 - рукав напорный латексированный, внутренний диаметр – 51мм, длина – 20 метров,
 - ручной ствол алюминиевый типа РС-50,
 - две полугайки рукавные алюминиевые типа ГР.
- 5. Прочие характеристики:**
 - 5.1. Каждая отдельная деталь (рукав, ствол, полугайки) должна сопровождаться паспортом, объединенным с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.
- 6. Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ 7877-75.
- 7. Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки.
- 8. Год выпуска товара:** Не ранее 2016 года.
- 9. Проверка и испытание:** Проверка технических параметров по ГОСТ при поступлении на склад АО «АЖК».
- 10. Предоставление образца товара:** Предварительное согласование и предоставление образцов и сертификатов поставляемого товара экспертной комиссии УКНиОТ АО «АЖК».
- 11. Сертификат соответствия:** Письменная гарантия о предоставлении сертификата о происхождении товара формы СТ КЗ на весь объем поставленной продукции и оригинала отчетности по местному содержанию при поставке товара на склад АО «АЖК».

Начальник УКНиОТ




Р. Аbugалиев

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017 год

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Рукав напорный (13.96.16.900.009.00.0796.000000000000)
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** резиновый, класса Б, с текстильным каркасом,
3. **Дополнительная характеристика:** d-50мм (20 метров)
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом, металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты класса «Б», применяется для перекачивания трансформаторного масла.
 - 4.2. Группа II-напорно-всасывающие рукава.
 - 4.3. Температура работоспособности рукав: умеренный климат (-35 до +90 С)
5. **Прочие характеристики:** Отсутствуют.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ 5398-76
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 36 месяцев со дня поставки
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2017г.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Заместитель Главного инженера



Сахарханов К.Д.

