

Перечень закупаемых товаров 2017 г.  
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
28.21.11.500.002.00.0796. 000000000004	Горелка	газовая, одноступенчатая, мощность 110 - 160 кВт	Диаметр сопла: 60мм; Расход газа горелки при давлении в 4 бара: 8250Г/час; Мощность горелки при давлении в 4 бара: 114кВт; Расход газа горелки при давлении в 2 бара: 5300; Г/час; Мощность горелки при давлении в 2 бара: 68,2 кВт	г. Алматы, ул. Розыбакиева б, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	2,0000	171 600,00	343 200,00

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017год  
20 группа «Газопламенное оборудование»

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Горелка (28.21.11.500.002.00.0796.000000000004) шт.
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** газовая, одноступенчатая, мощность 110 - 160 кВт
3. **Дополнительная характеристика:** ~~типа~~ горелка «Rauchem». Применяется при монтаже кабельных линий и муфт.
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** Топливом для этих изделий является газ пропан, бутан или их смеси. Нормальное рабочее давление газа примерно 200 кПа (2 бар или 28 p.s.i.), но изделия функционируют и при более низком или высоком давлении. Лучшим способом поддержания нормального рабочего давления газа является применение регуляторов высокого давления.
5. **Прочие характеристики:** Диаметр сопла: 60 мм, расход газа горелки при давлении в 4 бара: 8250 Г/час, мощность горелки при давлении в 4 бара: 114 кВт, мощность горелки при давлении в 2 бара: 68,2 кВт.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** -----
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 60 месяцев со дня поставки.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2016 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления –  
Главный инженер



А. Бердыханов

