

Перечень закуваемых товаров 2017 г.
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Едизмер.	Кол-во, объем	Цена за единицу без НДС, тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
27.90.82.000.003.00.0796. 000000000000	Ввод потенциометра	для ввода электричества	Коммутатор с контактным рядом (потенциометр), 57246-1600 и выключателей для мертвых положений S-800E, Контактный ряд потенциометра E-4, Род тока - переменный, трехфазный 4А	г. Алматы, ул. Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	1,0000	468 200,00	468 200,00

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017 год.
40 группа «Средства связи»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Ввод потенциометра
(27.90.82.000.003.00.0796.000000000000) шт. ✓
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** Для ввода электричества
3. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 3.1. Контактный ряд потенциометра Е-4.
 - 3.2. Род тока - переменный, трёхфазный 4А
 - 3.3. Напряжение – 380В
 - 3.4. Схема управления 57246 сх. 3.4.1
 - 3.5. Основная схема 10.19.3.0
4. **Прочие характеристики:** для моторного привода МЗ-4
5. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 36 месяцев со дня поставки.
6. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
7. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствие с требованиями – согласование при формировании заказа, с выездом на место.

**Первый Заместитель Председателя
Правления - Главный инженер**



А. Бердиханов