

Перечень закупаемых товаров 2017 г.
 АО "Алатау Жарык Компаниисы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС, тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
26.51.66.200.008.00.0796. 000000000000	Комплекс	испытательный, для релейной защиты и автоматики	РЕТОМ-21, диапазоны регулирования напряжения, 174-264В	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	1,0000	3 797 975,00	3 797 975,00

**Техническая спецификация закупаемых товаровна 2017г.
группа №29Приборы КИПиА**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Комплекс (26.51.66.200.008.00.0796.000000000000) 1штука
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНСТРУ:** Испытательный для релейной защиты и автоматики.
3. **Дополнительная характеристика:** Исполнение РЕТОМ-21.3. Диапазоны регулирования напряжения, В 176 – 264
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Максимальная выходная мощность 220 Вт;
 - 4.2. Максимальная мощность 5000 ВА – выходная мощность прибора для работы с дополнительными блоками РЕТ-3000 и РЕТ-ВАХ-2000;
 - 4.3. Пульсации напряжения не более 1%;
 - 4.4. Выходной ток 0– 1,0А;
 - 4.5. Задержка включения источника не более 2сек
 - 4.6. Выходное напряжение 250 В – работа в сетях 220 В, снятие вольт-амперных характеристик измерительных трансформаторов тока с напряжением насыщения 250 В;
 - 4.7. Возможность изменения частоты в широком диапазоне (20-1000 Гц);
 - 4.8. Источник оперативного питания (220 Вт) позволяет осуществлять проверку устройств РЗА в автономном режиме при номинальном, пониженном и повышенном напряжении (176 - 260 В).
5. **Прочие характеристики:**
 - 5.1. Габаритные размеры устройства 540 × 460 × 300мм
 - 5.2. Масса не более 28 кг.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**ГОСТ 14254-96,ГОСТ 12.2.091-2012,ГОСТ Р 51317.6.5-2006.
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:**12 месяцев со дня поставки
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2017 года.
9. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК» и необходимо внести в Реестр

10. Проверка и испытание: Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК» и обучение персонала УРЗА представителями завода – изготовителя или поставщиком продукции.

11. Для подтверждения соответствия предлагаемых товаров требованиям технической спецификации тендерной документации потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации в тендерной заявке следующие документы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям:

Поставляемые товары, производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных товаров.

Требуемые условия гарантии качества: письмо гарантия от поставщика о предоставлении гарантии от производителя о соответствии качества продукта требованиям стандартов в течение 12 месяцев со дня поставки товара. Качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен быть новым (не с реставрации, не с консервации).

Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указать марку, модель, тип, фирменное наименование и чертежи предлагаемого товара.

**Первый Заместитель Председателя
Правления- Главный инженер**



Бердыханов А.Е.

