

Годовой план закупок товаров, работ и услуг на 2017 год
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

лот №1, 2

Годовой план закупок товаров (аварийный запас) на 2017 год

Тип финансирования	Код группы	Наименование группы	Код ЕНС	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по ЕНС)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.) (по ЕНС)	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по базе)	Дополнительная характеристика (по базе)	Способ закупки	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), %	Ед. измерен.	Кол-во, объем	Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС	Сумма, планируемая для закупки ТРУ без НДС, тенге
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19
А/З	15	Высоковольтное оборудование свыше 1000В	26.30.30.900.05 6.00.0796.30000 0000000	Разрядник	для защиты линий и аппаратуры связи от перенапряжений	Ограничитель перенапряжения (аварийный запас)	ОПН-РК-110/88-10-680 УХЛ-1 Р.52725-2007	ЦПЭ	г. Алматы, ул. Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	2,00	247 500,00	495 000,00
А/З	15	Высоковольтное оборудование свыше 1000В	27.12.10.900.01 0.00.0796.00000 0000002	Выключатель	масляный, трехбаковый, с ручным управлением	Выключатель масляный (аварийный запас)	ВМТ-110 кВ	ЦПЭ	г. Алматы, ул. Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	1,00	87 500,00	87 500,00

107/11

**Техническая спецификация закупаемых товаров 2017 год.
15 группа «Высоковольтное оборудование свыше 1000В»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Разрядник (26.30.30.900.056.00.0796.000000000000) штука
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** для защиты линий и аппаратуры связи от перенапряжений
3. **Дополнительная характеристика:** ОПН-РК-110/88-10-680 УХЛ-1
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** Ограничители перенапряжений нелинейные ОПН-У-110 предназначены для защиты трансформаторов, электрооборудования распределительных устройств и аппаратов от грозовых и коммутационных перенапряжений в сетях напряжением 110кВ
5. **Прочие характеристики:** отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним)**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** . согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2016 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО АЖК.
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК»

/ Начальник ПТУ АО «АЖК»



А.Д.Сахиев




доп №2

**Техническая спецификация закупаемых товаров 2017год
«Высоковольтное оборудование свыше 1000В»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Выключатель (27.12.10.900.010.00.0796.0000000000002) штука
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** масляный, трехбаковый, с ручным управлением
3. **Дополнительная характеристика:** ВМТ-110Б-25/1250кВ
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров;** Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц.

4.1.Номинальное напряжения,	кВ	110
4.2. Номинальное рабочее напряжения,	кВ	126
4.3. Номинальный ток,	А	1000-1250
5. **Прочие характеристики:** отсутствует
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**-----
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2016 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО АЖК
10. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК» товара.

Начальник ПТУ АО «АЖК»



Сахиев А.Д.



Годовой план закупок товаров, работ и услуг на 2017 год
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

доп №3

Годовой план закупок товаров (аварийный запас) на 2017 год

Тип финансирования	Код группы	Наименование группы	Код ЕНС	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по ЕНС)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.) (по ЕНС)	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по базе)	Дополнительная характеристика (по базе)	Способ закупок	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), %	Ед. измерен.	Кол-во, объем	Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19
А/З	16	Линейно-подвесная арматура	23.19.25.002.00 0.00.3796.00000 0000050	Изолятор	стеклянный, марка ШС-10, опорный	Изолятор (аварийный запас)	штупревой, ШС-10Д	ЦПЭ	г. Алматы, ул. Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	117,00	2 625,00	307 125,00

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017 год.
16 группа «Линейно-подвесная арматура»
(Аварийный запас)**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Изолятор 23.19.25.000.000.00.0796.0000000000050 Штука
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** стеклянный, марка ШС-10, опорный
3. **Дополнительная характеристика:** штыревой ШС-10Д
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Изоляторы ШС-10 Д штыревые высоковольтные стеклянные предназначены для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП) напряжением до 10 кВ.
 - 4.2. Строительная высота, мм, 160
 - 4.3. Длина, мм 280
 - 4.4. Ширина, мм 160
5. **Прочие характеристики:**
 - 5.1. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН 12,5
 - 5.2. Масса, не более, кг 2,0
 - 5.3. Устойчивость при температуре окружающей среды от минус 60⁰С до плюс 50⁰С.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ 1232-93
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 36 месяцев со дня поставки.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2016 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Начальник производственно-технического управления



А. Сакиев

