Перечень закупаемых товаров по годовому плану закупок товаров, работ и услуг на 2018 год

АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код группы	Наименование группы	Код ЕНС	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по ЕНС)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.) (по ЕНС)	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (по базе)	Дополнительная характеристика (по базе)	Способ закупок	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Условия оплаты (размер авансового платежа), %	Ед. измерен.	Кол-во, объем	Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге	Приоритет
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
15	Высоковольтное оборудование свыше 1000В	271240.900.000021	Блок управления	для вакуумного выключателя	Блок управления для выключателя вакуумного	БУ/TEL-100/220-12-03А	ЗЦП	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтвеждающ их поставку товара	Штука	13,0000	171 600,00	2 230 800,00	ПКО
15	Высоковольтное оборудование свыше 1000В	271240.900.000021	Блок управления	для вакуумного выключателя	Блок управления для выключателя вакуумного	БУ/TEL-100/220-12-02А	ЗЦП	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающ их поставку товара	Штука	2,0000	171 600,00	343 200,00	ПКО

Лот N1

Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Блок управления (271240.900.000021) ___ **шт.**
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** для вакуумного выключателя
3. **Дополнительная характеристика:** БУ/TEL-100/220-12-03А
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**

4.1 .БУ/TEL-100/220-12-03А

4.2. Номинальное напряжение питания:

- переменном 100/127/220В;

4.3. Назначение блоков управления БУ/TEL-100/127-12-220А вакуумными выключателями ВВ/TEL по основным функциям аналогично назначению приводов традиционных выключателей: управление выключателем путем подачи на его электромагниты управления порции электрической энергии, а также взаимодействие с релейной защитой и автоматикой.

4.4. БУ/TEL обеспечивает выполнение следующих функций:

- управление выключателем;
- выполнение стандартного цикла АПВ О-0,3с-ВО-15с-ВО;
- блокировку повторных включений;
- блокировку включения выключателя при наличии команды отключения;
- контроль исправности цепи электромагнитов выключателя;
- сигнализацию внешних неисправностей цепей управления и внутренних неисправностей с идентификацией вида неисправности;
- включение выключателя от вспомогательного источника питания (только в БУ/TEL-100/220-12-03А);
- сигнализацию аварийного отключения выключателя (только в БУ/TEL-100/220-12-03А).

4.5. - БУ/TEL предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в условиях, предусмотренных

для климатического исполнения У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1

4.6. Степень защиты корпуса БУ/TEL соответствует IP40 по ГОСТ 14254.

4.7. Электропрочность изоляции всех независимых цепей БУ/TEL относительно корпуса и между собой соответствует ГОСТ Р 50514 и отвечает следующим требованиям:

- электропрочность изоляции в течение 1 мин - 2 кВ, 50 Гц;
- импульсная электропрочность изоляции (1,2/50 мкс) - 5 кВ.

5. **Прочие характеристики:** Отсутствуют.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** Согласно гарантии завода изготовителя.
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 24 месяцев со дня поставки.
8. **Год выпуска товара:** Товар закупается для доукомплектования, дооснащения основного (установленного) оборудования и предназначен для управления (включения и отключения) вакуумными выключателями.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер **Бердиханов А.Е.**

Лот N 2.

Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Блок управления (271240.900.000021) ___ **шт.**
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** для вакуумного выключателя
3. **Дополнительная характеристика:** БУ/TEL-100/220-12-02А
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**

4.1 .БУ/TEL-100/220-12-02А

4.2. Номинальное напряжение питания:

- переменном 100/127/220В;

4.3. Назначение блоков управления БУ/TEL-100/127-12-220А вакуумными выключателями ВВ/TEL по основным функциям аналогично назначению приводов традиционных выключателей: управление выключателем путем подачи на его электромагниты управления порции электрической энергии, а также взаимодействие с релейной защитой и автоматикой.

4.4. БУ/TEL обеспечивает выполнение следующих функций:

- управление выключателем;
- выполнение стандартного цикла АПВ О-0,3с-ВО-15с-ВО;
- блокировку повторных включений;
- блокировку включения выключателя при наличии команды отключения;
- контроль исправности цепи электромагнитов выключателя;
- сигнализацию внешних неисправностей цепей управления и внутренних неисправностей с идентификацией вида неисправности;
- включение выключателя от вспомогательного источника питания (только в БУ/TEL-100/220-12-02А);

- сигнализацию аварийного отключения выключателя (только в БУ/TEL-100/220-12-02А).

4.5. - БУ/TEL предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в условиях, предусмотренных для климатического исполнения У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1

4.6. Степень защиты корпуса БУ/TEL соответствует IP40 по ГОСТ 14254.

4.7. Электропрочность изоляции всех независимых цепей БУ/TEL относительно корпуса и между собой соответствует ГОСТ Р 50514 и отвечает следующим требованиям:

- электропрочность изоляции в течение 1 мин - 2 кВ, 50 Гц;
- импульсная электропрочность изоляции (1,2/50 мкс) - 5 кВ.

5. **Прочие характеристики:** Отсутствуют.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** Согласно гарантии завода изготовителя.
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 24 месяцев со дня поставки.
8. **Год выпуска товара:** Товар закупается для доукомплектования, дооснащения основного (установленного) оборудования и предназначен для управления (включения и отключения) вакуумными выключателями.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товара от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления
–Главный инженер **Бердиханов А.Е.**